PENÍSCOLA
AJUNTAMENT

Contractació
Pl. Ajuntament, 1
12598 Peníscola
T. +34 964 480050
F. +34 964 489212
contratacion@peniscola.org

Solicitud aclaración obra de INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CAMINO CERVERA formulada por Ferrovial Servicios el 3 de octubre de 2016.
Las respuestas a las aclaraciones formuladas han sido contestadas por el Ingenerio Municipal en fecha 3 de octubre de 2016

En referencia a la obra de **INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CAMINO CERVERA** que estamos estudiando para el municipio de **Peñíscola**, queríamos interesarnos por el criterio de valoración **"Ejecución metros lineales de zanja para alumbrado 0.40 x 0.70 m con arquetas 0.40 x 0.40 x 0.70 m según necesidades"**.

1.- ¿Para qué zonas y calles está proyectada la canalización? Es para el camino Cervera, en la zona contigua a la ejecución de la instalación.

2.- ¿se realizaría los metros de la zanja ofertados todo de una o espaciado en el tiempo? Deberán estar ejecutados al mismo momento que se recepcione la obra. Van todos de una.

3.- En este último caso ¿de qué forma? Se indica "según necesidades", ¿qué se quiere decir con eso? Según necesidades es que en el replanteo de la obra se indicará el recorrido exacto y la ubicación de las arquetas que se oferten.

AYUNTAMIENTO PENÍSCOLA CONTRATACIÓN

Departamento de Contratación
Vte. Ramón Compte